

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णाता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2025/157979/SML/SHAMLI/717/CFO

दिनांक : 18-05-2025

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स DEWASTHALI MODERN GURUKUL पता 0,VILLAGE HATHCHHOYA,SHAMLI तहसील - UUN प्लाट एरिया 4315.12 sq.mt (वर्गमीटर), कुल-कवर्ड एरिया 2424.4 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेंट की संख्या	ऊँचाई
DEWASTHALI MODERN GURUKUL	2	0	7.63 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स DEWASTHALI MODERN GURUKUL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण द्वारा दिनांक 20-05-2025 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री PINKI PANWAR, ccprindia@gmail.com, 9458768686 के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 20-05-2025 से 19-05-2028 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स DEWASTHALI MODERN GURUKUL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स DEWASTHALI MODERN GURUKUL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।"

Note : NA



हस्ताक्षर - (डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

JITENDER KUMAR
SRIVASTAVA

D0E2914D53E5AA9EBD51111527D139B72823F306

20-05-2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 20-05-2025
स्थान : SHAMLI

Note :- Kindly check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

For

Pinki
Dewasthali Modern Gurukul

Manager

K.S.Gu

SUDHIR
Principal

Dewasthali Modern Gurukul
Hathchhoya, Shamli (U.P.)